

**LEISTUNGSERKLÄRUNG**

Nr. 2 850163 0 00000

- 1. *Eindeutiger Kenncode:* **ANSELM**I (Artikelaufistung siehe Anhang)

---

- 2. *Verwendungszweck:* zum Einsatz in Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz und/oder an Türen in Flucht- und Rettungswegen

---

- 3. *Hersteller:* ANSELM I & C. S.r.l.  
Via Ca Morelli 19  
31056 Roncade TV  
Italien

---

- 4. *Kontakt Bevollmächtigten:* n. n.

---

- 5. *Systeme:* AVCP 1

---

- 6. *notifizierte Stelle:* ift, Rosenheim / 0757-CPR-229EAD-8017713-1-4

---

- 7. *Leistungserklärung nach:* ETA-14/0462

---

8. *Erklärte Leistungen:*

<i>Wesentliche Merkmale</i>	<i>Leistung(en)</i>	<i>Harmonisierte technische Spezifikation</i>
selbstschließend:	erfüllt	ETA-14/0462
Dauerfunktions-tüchtigkeit:	erfüllt Klasse 7 – 200.000 Zyklen	ETA-14/0462
gefährliche Substanzen:	Es sind weder gefährliche Stoffe enthalten, noch ist bei sachgemäßem Gebrauch vorgesehen, dass diese freigesetzt werden.	

Ⓢ Klassifizierungsschlüssel der einzelnen Bänder siehe Anhang

- 9. Die Leistung der Produkte gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 8:

Verantwortlich für die Erstellung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 3.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Rheda-Wiedenbrück, den 07.08.2024

  
 \_\_\_\_\_  
 i.V. Wolfgang Landwehr, Head of Group Product Management

## LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nr. 2 850163 0 00000

Anhang

### Artikelaufistung

AN 160 3D	2	7	3	1	1	*	0	10
AN 172 3D	2	7	3	1	1	*	0	10
AN 180 3D	3	7	4	1	1	*	0	11

\* = Die Korrosionsbeständigkeit ist abhängig von der jeweiligen Oberfläche - siehe Zertifikat 0757-CPR-229EAD-8017713-1-4